

## PROTOKÓŁ

### **z kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki**

Przeгляд przeprowadzono w dniu 26 sierpnia 2016 r. na podstawie §3 *ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).*

#### **Skład zespołu kontrolującego:**

- 1) Piotr Szczeszyński – inspektor ds. bhp  
(imię i nazwisko) (stanowisko)
- 2) Jolanta Król – dyrektor  
(imię i nazwisko) (stanowisko)

#### **ZAKRES PRZEGLĄDU:**

##### **1. Teren działki**

#### **Ocenie podlega:**

- wejście na teren placówki
- ogrodzenie terenu placówki
- dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej
- oświetlenie placówki
- stan nawierzchni
- stan techniczny urządzeń kultury fizycznej
- stan urządzeń placów gier i zabaw
- zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych oraz studzienek

#### **Ocena opisowa:**

Przy drodze w pobliżu obiektów placówki znajdują się znaki ograniczenia prędkości oraz znaki typu „Uwaga! Szkoła”, „Uwaga! Dzieci”. Przy wyjściu na ruchliwą ulicę zastosowano barierę ochronną uniemożliwiającą bezpośrednio wbiegnięcie na ulicę. Teren placówki jest właściwie ogrodzony i właściwie oświetlony. Brama wjazdowa oraz furtki sprawne. Na terenie szkolnym wyznaczona jest część rekreacyjna, gospodarcza, obiekty sportowe oraz drogi dojazdowe. Stan dróg komunikacyjnych i transportowych nie stwarza zagrożenia dla ich użytkowników. Otwory kanalizacyjne, studzienki, itp. są zabezpieczone odpowiednimi pokrywami. Boisko do gier zespołowych utrzymane jest we właściwym stanie. Urządzenia placu zabaw poddawane kontrolom tygodniowym, trzymiesięcznym oraz rocznym. Dostępność drogi dojazdowej dla straży pożarnej zgodna z obowiązującymi przepisami. Na terenie placówki znajduje się regulamin określający warunki pobytu.

## **Plac zabaw**

Plac zabaw został poddany przeglądowi podstawowemu, przy czym ustalono co następuje:

- Jest kompletny i czytelny regulamin
- Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie
- Nawierzchnia jest we właściwym stanie
- Przestrzenie minimalne urządzeń bez zmian
- Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń
- Są kosze na śmieci
- Oznaczono poziom gruntu
- Urządzenia są stabilne
- Urządzenia są oznakowane
- Urządzenia są kompletne
- Zużycie części ruchomych jest w normie
- Zużycie pozostałych części w normie
- Stan połączeń dobry
- Stan łańcuchów średni – korozja
- Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw

### **Uwagi:**

**Zalecenia niewykonane od poprzedniego przeglądu.**

Zalecenia wykonano.

### **Zalecenia bieżące:**

Urządzenia placu zabaw - usunąć rdzę i zabezpieczyć miejsca korozji na łańcuchach.

## **1.2 Część zewnętrzna budynku**

### **Ocenie podlega:**

- stan elewacji zewnętrznej budynku
- stan techniczny rynien
- stan techniczny instalacji odgromowych
- stan stolarki okiennej oraz oszklenia

### **Ocena opisowa:**

Zgodnie z przepisami budowlanymi w placówce dokonuje się corocznej oraz pięcioletniej okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Kontroli poddaje się elementy budynków, instalacje narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne, przewody kominowe i wentylacyjne, itp. Terminowo stosownym kontrolom i badaniom poddawane są także instalacje odgromowe i elektryczne. Wszystkie wymienione kontrole dokonywane są przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. W wyniku kontroli stwierdzono, iż budynki znajdują się w dobrym stanie technicznym i mogą być nadal użytkowane. Zastrzeżenia budzi jedynie stan pokrycia dachu na starej części budynku szkoły. Rynny w stanie dobrym - brak zacieków świadczących o nieszczelnościach. Stan instalacji odgromowej pozwala na jej prawidłowe funkcjonowanie - stwierdzono ciągłość instalacji. Stan stolarki okiennej oraz oszklenia w stanie dobrym. Książki obiektów budowlanych, prowadzone są na bieżąco i przechowywane są w gabinecie dyrektora placówki.

**Uwagi:****Zalecenia niewykonane od poprzedniego przeglądu.**

Remont dachu – pilne. Stan obecny jest przyczyną zalewania sal lekcyjnych, pracowni komputerowej oraz pomieszczenia gospodarczego. Na ścianach i sufitach powstają zacieki, postępuje zawilgocenie pomieszczeń, a nowa podłoga w pracowni komputerowej uległa zniszczeniu.

**Zalecenia bieżące:**

Bez uwag.

**2. Część wewnętrzna budynku****Ocenie podlega:**

- stan korytarzy
- stan schodów
- oznakowanie dróg ewakuacyjnych
- oznakowanie sprzętu gaśniczego
- oznakowanie urządzeń ppoż.
- zabezpieczenie oszklonych drzwi
- skrzynki bezpiecznikowe

**Ocena opisowa:**

Na korytarzach zachowana jest swobodna przestrzeń komunikacyjna. Nawierzchnia gładka, bez ubytków, łatwa do zmywania. Pomędzy pomieszczeniami występują progi, które w celu poprawy bezpieczeństwa zostały odpowiednio oznakowane. Grzejniki na ciągach komunikacyjnych posiadają obudowy. Schody w stanie dobrym. Powierzchnie stopni posiadają zabezpieczenia antypoślizgowe. Powierzchnie balustrad schodowych zabezpieczone są przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Przestrzeń nad biegiem schodów została zabezpieczona. Szerokość oraz długość dróg ewakuacyjnych prawidłowa, oznakowane są one w sposób widoczny i czytelny. Szerokości przejść i drzwi ewakuacyjnych zgodna z obowiązującymi przepisami, brak łatwopalnych elementów pokrycia ścian lub sufitów. Drogi ewakuacyjne oznakowane w sposób prawidłowy. Na każdym piętrze znajduje się plan budynku z oznaczeniem dróg ewakuacji. Sprzęt gaśniczy w odpowiedniej ilości, posiada aktualne badanie techniczne i jest oznakowany. Oznakowano główny wyłącznik prądu. Skrzynka bezpiecznikowa jest opisana i zamknięta.

**Uwagi:****Zalecenia niewykonane od poprzedniego przeglądu.**

Bez uwag.

**Zalecenia bieżące.**

Bez uwag.

**2.1 Sale lekcyjne****Ocenie podlega:**

- wymiary pomieszczeń
- szerokość przejść
- stan podłóg
- stan kontaktów, gniazdek, przedłużaczy
- oświetlenie
- stan mebli - ergonomia, stabilność

**Ocena opisowa:**

Wymiary pomieszczeń, szerokości drzwi zgodne obowiązującymi przepisami. Podłogi w salach są równe, bez ubytków i łatwe do zmywania. Ogólny stan techniczny mebli oraz stabilność szaf i regałów dobra. Liczba stanowisk dla uczniów jest wystarczająca. Nabywane wyposażenie posiada wymagane atesty i certyfikaty. Meble dostosowane wg zasad ergonomii, zaś stanowiska pracy uczniów dostosowane są do ich warunków antropometrycznych. Szerokość przejść pomiędzy ławkami prawidłowa. Oświetlenie sprawne i kompletne (wszystkie żarówki/światłówki świecą). Przeprowadzono badanie natężenia światła. Wielkość okien zgodna z obowiązującymi przepisami. Stan instalacji elektrycznej, kontaktów, gniazdek i przedłużaczy pozwala na bezpieczne użytkowanie. Instalacja elektryczna posiada aktualne badanie. Pomieszczenia, do których dostęp uczniów jest wzbroniony są oznakowane i zabezpieczone.

**Uwagi:**

**Zalecenia niewykonane od poprzedniego przeglądu..**

*Bez uwag.*

**Zalecenia bieżące.**

*Bez uwag.*

**2.2 Pomieszczenia higieniczno-sanitarne****Ocenie podlega:**

- ilość kabin (punktów)
- ilość czynnych punktów i ich stan (umywalki, miski ustępowe)
- oświetlenie, stan pomieszczeń sanitarnych

**Ocena opisowa:**

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się w placówce to umywalnie i ustępy. Są one urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Rodzaj, ilość i wielkość pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych jest dostosowana do liczby pracowników i uczniów, a także rodzajów pracy i warunków w jakich ta praca i nauka się odbywają. Podłogi oraz ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pokryte są materiałami gładkimi i odpornymi na działanie wilgoci. Stan instalacji wodno-kanalizacyjnej dobry - brak zacieków świadczących o nieszczelnościach. Posadzki bez ubytków. Toalety wyposażone są w system wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie drzwi wyposażone są w otwory wentylacyjne. Kabiny w sanitariatach dziewcząt wyposażono w kosze. W każdym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym znajdują się zasobniki z mydłem i suszarki. Oświetlenie sprawne i kompletne (wszystkie żarówki/światłówki świecą).

**Uwagi:**

**Zalecenia niewykonane od poprzedniego przeglądu.**

Montaż wentylacji mechanicznej we wszystkich sanitariatach w budynku szkoły. Zalecenie najlepiej wykonać przy okazji remontu pomieszczeń.

**Zalecenia bieżące:**

*Bez uwag.*

### 3. Ogólne wymagania dotyczące budynku:

Lp.	Przeгляд	Dokonano przeglądu TAK/NIE
1.	Instalacja elektryczna	TAK
2.	Instalacja odgromowa	TAK
3.	Instalacja gazowa	TAK
4.	Kominy, wentylacja	TAK
5.	Gaśnice	TAK
6.	Badanie natężenia światła	TAK
7.	Przeгляд budowlany	TAK

W ciągu ostatnich 5 lat na terenie placówki przeprowadzane były kontrole przez następujące instytucje:

- Powiatową Państwową Inspekcję Sanitarną,
- Powiatową Państwową Straż Pożarną,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wspomniane kontrole potwierdziły, iż warunki pracy i nauki w szkole oraz stan BHP, są zadowalające. W placówce zostało powołane stanowisko Społecznego Inspektora Pracy.

Książka obiektu budowlanego, prowadzona jest na bieżąco i przechowywana jest w gabinecie dyrektora placówki. Dla szkoły opracowano ocenę ryzyka zawodowego. Wyznaczono osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz ewakuacji. Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd dla wózków na parter budynku. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

### 4. Stan bezpieczeństwa pożarowego

Okresowe kontrole stanu sprzętu przeciwpożarowego w placówce dokonywane są każdego roku. Dokonuje ich konserwator sprzętu ppoż. Kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dokonywane są przez Powiatową Państwową Straż Pożarną. W placówce zapewniona jest odpowiednia ilość i rodzaj gaśnic. Ich umiejscowienie, dostęp do nich i oznakowanie są prawidłowe. Do budynków zapewniono odpowiednie dojazdy dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Dla placówki opracowano instrukcję pożarowo techniczną. Plan ewakuacji placówki jest aktualny, wywieszony w ogólnodostępnym i widocznym miejscu. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób trwały, wyraźny i widoczny, a ilość znaków ewakuacyjnych jest odpowiednia i zapewnia właściwy przebieg ewakuacji. Próby ewakuacji pracowników i uczniów z pomieszczeń pracy i nauki odbywają się zgodnie z przepisami.

### 5. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników i uczniów

Profilaktyczna ochrona zdrowia w zakresie badań lekarskich pracowników prowadzona jest w sposób prawidłowy. Szkoła ma podpisaną umowę z lekarzem medycyny pracy. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie wstępne lub okresowe. Zaświadczenia lekarskie przechowywane są w teczkach akt osobowych pracowników. Pokój nauczycielski wyposażono w apteczki. Apteczki są oznaczone w sposób widoczny, zgodnie z PN. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyznaczono pracowników do udzielenia pierwszej pomocy. Na terenie placówki profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami sprawuje pielęgniarka szkolna współpracująca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarka szkolna przebywa na terenie placówki raz w miesiącu.

## 6. Ochrona pracy kobiet

W kwestii ochrony pracy kobiet placówka stosuje się w pełni do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Na terenie placówki respektowane są:

- zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy,
- ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego,
- zakaz zatrudniania kobiet w ciąży i opiekujących się dziećmi w wieku do lat czterech w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, a także delegowania ich poza stałe miejsce pracy,
- zakaz zatrudniania kobiet przy pracach im wzbronionych – szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
- uprawnienia służące do zapewnienia właściwej opieki dziecka (urlop macierzyński, urlop wychowawczy, przerwy na karmienie dziecka, itp.).

Biorąc pod uwagę występujący w czasie przerw nadmierny hałas, zagrożenia różnymi urazami itp., pracownice będące w ciąży zwalniane są z dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.

## 7. Stan bezpieczeństwa uczniów

Zajęcia uczniów rozplanowane są zgodnie z zasadą nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć tego samego przedmiotu i różnicowania zajęć w każdym dniu. Na początku każdego roku szkolnego w ramach lekcji wychowawczych nauczyciele-wychowawcy przedstawiają i przypominają uczniom zasady BHP i ppoż. obowiązujące na terenie całej placówki. Szeroko pojęte bezpieczeństwo (przeciwdziałanie przemocy, walka z używkami, zagrożenia jakie niesie Internet, itp.) oraz promocja higienicznego i zdrowego stylu życia była i jest przedmiotem kampanii podejmowanych przez placówkę. We wszystkich pomieszczeniach szkolnych oraz na korytarzach uczniowie przebywają zawsze pod nadzorem nauczycieli. Nauczyciele pełnią dyżury także na podwórku szkolnym. Ponadto, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, w placówce zamontowano system monitoringu wizyjnego. Na bieżąco podejmuje się działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów podczas zajęć organizowanych poza terenem placówki, np. podczas wycieczek, rajdów, itp. Szkoła posiada opracowany „Regulamin wycieczek szkolnych”. Korzysta z usług zaufanych i sprawdzonych przewoźników.

**Na podstawie przeprowadzonej kontroli zaplanowano następujące czynności:**

**Zalecenia niewykonane od poprzednich przeglądów.**

1. Remont dachu – pilne. Stan obecny jest przyczyną zalewania sal lekcyjnych, pracowni komputerowej oraz pomieszczenia gospodarczego. Na ścianach i sufitach powstają zacieki, postępuje zawilgocenie pomieszczeń, a nowa podłoga w pracowni komputerowej uległa zniszczeniu.
2. Montaż wentylacji mechanicznej we wszystkich sanitariatach w budynku szkoły.  
Zalecenie najlepiej wykonać przy okazji remontu pomieszczeń.

**Zalecenia bieżące:**

1. Urządzenia placu zabaw – usunąć rdzę i zabezpieczyć miejsca korozji na łańcuchach.

**PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU**

**INSPEKTOR**

1. ....  
*Piotr Szczeszyński*

**DYREKTOR**

2. ....  
*mgr Jolanta Król*

Do wiadomości:

1. ....  
/organ prowadzący/