

Sątopy, dnia 12.10.2017r.

## **PROTOKÓŁ**

Z rocznego przeglądu instalacji gazowej w Szkole Podstawowej  
w Sątopach, ul. Szkolna 3

### **1. Zakres przeglądu dokonanego w dniu 12.10.2017r.**

- sprawdzenie szczelności głównego zaworu gazowego;
- sprawdzenie szczelności połączeń gwintowych;
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z urządzeniami w budynku Szkoły Podstawowej;
- ocena stanu technicznego instalacji i jej zgodność z przepisami;
- sprawdzenie procesu spalania gazu w urządzeniach;
- sprawdzenie szczelności zbiornika propan – butan.

### **2. Ustalenia wynikające z przeglądu:**

- nie stwierdzono nieszczelności instalacji gazowej;
- urządzenia gazowe szczelne;
- stan techniczny instalacji dobry;
- dokonać sprawdzenia systemu detekcji gazu.

WYKONAWCA:

**mgr inż. Waldemar Pięta**  
upr. Wyk. Nr WKP/0364/PWOS/09

świadectwo kwalifikacyjne  
D3-0169/2012/K662, E3-0168/2012/K662