

Nowy Tomyśl, dnia 28.09.2018r.

PROTOKÓŁ

Z rocznego przeglądu instalacji gazowej w Szkole Podstawowej
w Sątopach, ul. Szkolna 3

1. Zakres przeglądu dokonanego w dniu 28.09.2018r.

- sprawdzenie szczelności głównego zaworu gazowego;
- sprawdzenie szczelności połączeń gwintowych i kołnierзовych;
- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z urządzeniami w kotłowni Szkoły Podstawowej (kocioł gazowy Vaillant żeliwny VK);
- ocena stanu technicznego instalacji i jej zgodność z przepisami;
- sprawdzenie procesu spalania gazu w urządzeniach.

2. Ustalenia wynikające z przeglądu:

- nie stwierdzono nieszczelności instalacji gazowej;
- ścieżka gazowa kotła Vaillant szczelna;
- urządzenia gazowe w skrzynce na zawór główny szczelne;
- stan techniczny instalacji dobry;
- dokonać sprawdzenia systemu detekcji gazu;
- instalacja nadaje się do użytkowania.

WYKONAWCA:

mgr inż. Waldemar Pięta
upr. Nr WKP/0364/PWOS/09

świadczenie kwalifikacyjne
D2-629/2017/K662, D3-911/2017/K662