

Nowy Tomyśl 2018-05-23 r.



Spółdzielnia Pracy Kominiarzy
ul. Górki 13
60-204 Poznań
NIP: 777-00-00-465

ORYGINAŁ

Protokół nr Z-2/0466/2018

Zakład Usługowy Nr 2 w Nowym
Tomyślu
ul. Szpitalna 6
64-300 Nowy Tomyśl
(061) 442-22-81

Protokół nr Z-2/0466/2018
Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWNOŚCI
PRZEWODÓW I PODŁĄCZEŃ DYMOWYCH, SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH

W oparciu o art. 62 Ustawy PRAWO BUDOWLANE Dz.U. nr 89/94, tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003 r. oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W budynku: **Szkoła + Kotłownia**

ul. Szkolna 3
Sątopy, 64-300 Nowy Tomyśl

Dla: **SZKOŁA PODSTAWOWA w Sątopach im. Leonarda Śliwińskiego**
ul. Szkolna 3
Sątopy, 64-300 Nowy Tomyśl

Sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Spółdzielni: **Mistrz Kominiarski Wojciech Frąckowiak;**

Komisja sprawdziła w dniu **2018-05-23** w w/w obiekcie wszystkie przewody kominowe oraz podłączenia spalinowe, wentylacyjne i w wyniku kontroli stwierdzono, że:

- drożność przewodów kominowych jest: **Prawidłowa**
- podłączenia z przewodami kominowymi są: **Prawidłowe**
- drzwiczki wycierowe usytuowane zgodnie z Polską Normą: **Prawidłowo**
- ciąg w przewodach kominowych podczas kontroli był: **Prawidłowy**
- wyprowadzenie kominów ponad dach i zakończenie wylotów zgodnie z Polską Normą: **Prawidłowe**
- dostęp do kominów i drzwiczek wycierowych, wyjście na dach, ławy kominiarskie: **Prawidłowy**
- kotłownia: **Kocioł CO gazowy podłączony prawidłowo**
- inne zauważone usterki: **Nie zauważono**

Podczas badania, sprawdzania i czyszczenia przewodów kominowych w budynku nie zauważono usterek. Wentylacje sprawne i skuteczne.

Zgodnie z art. 70 Prawa Budowlanego wyżej wymienione braki i usterki podlegają usunięciu po przeprowadzonej kontroli.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA: maj 2019r

Dokument sporządzono w:
- 1 egz. dla klienta
- 1 egz. dla Spółdzielni Pracy Kominiarzy

MISTRZ KOMINIARSKI
Nr. (Upr) 3643/
Wojciech Frąckowiak
Mistrz Kominiarski Wojciech Frąckowiak